

Wolfsburg, Wasserlehrpfad, Oldtimer Pumpe (Rohwasser)

Eigenprobe

Probenahme	Eingang	Prüfungen	Probenehmer
Datum: 03.04.2024	Datum: 03.04.2024	Beginn: 03.04.2024	AG, [REDACTED]
Zeit: 09:00	Zeit: 10:58	Ende: 05.04.2024	(1)
Verfahren: DIN EN ISO 19458 (a), 2006-12 DIN ISO 5667-5 (A14), 2019-07	Code: 2024C0100475		

Analysenbericht

Parameter	Labor	Methode	Einheit	Grenzwert	Messwert
Färbung, qualitativ		-			farblos
Geruch, qualitativ		DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10			stark faulig
Temperatur		DIN 38404-4 (C4) 1976-12	°C		10,5
Messtemperatur pH-Wert	01	DIN 38404-4 (C4) 1976-12	°C		18,5
pH-Wert (Laborwert)	01	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04		6,5 - 9,5	7,32
Leitfähigkeit (25 °C, Laborwert)	01	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	µS/cm	2790	365
Basekapazität 8,2	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	mmol/L		0,38
Säurekapazität 4,3	01	DIN 38409-7 (H7) 2005-12	mmol/L		4,28
Titriertemperatur KS 4,3	01	DIN 38404-4 (C4) 1976-12	°C		16,3
pHc (berechnet)	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12			7,54
Härtebereich	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12			weich
Gesamthärte	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	°dH		7,1
Gesamthärte	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	mmol/L		1,3
Calcitlösekapazität berechnet als CaCO3	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	mg/L	5 (10)	16,4 !
Karbonathärte	01	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	°dH		12,0
Ammonium (berechnet als NH4)	01	DIN ISO 15923-1 (D49) 2014-07	mg/L	0,50	0,17
Nitrit (berechnet als NO2)	01	DIN ISO 15923-1 (D49) 2014-07	mg/L	0,50 (0,10)	<0,01
Nitrat (berechnet als NO3)	01	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/L	50	<0,3
Chlorid	01	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/L	250	21,3
Sulfat	01	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/L	250	84,1
Silikat (berechnet als SiO2)	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L		16,4
Phosphat, gesamt (berechnet als PO4)	01	DIN EN ISO 6878 (D11) 2004-09	mg/L		0,107
Calcium	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L		34,7
Magnesium, gesamt	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L		9,9
Natrium, gesamt	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L	200	94,0
Kalium	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L		3,6
Eisen, ges.	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L	0,200	4,26 !
Mangan	01	DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09	mg/L	0,050	0,100 !
Oxidierbarkeit	01	DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05	mg/L	5,0	0,55
Koloniezahl 20/22°C	01	TrinkwV § 43 Abs. (3) S. 2 2023-06	KBE/mL	100 (20)	0
Koloniezahl 36°C	01	TrinkwV § 43 Abs. (3) S. 2 2023-06	KBE/mL	100 (20;A1_II)	1
Escherichia coli (MPN)	01	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06	MPN/100 mL	0	0
Coliforme (MPN)	01	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06	MPN/100 mL	0	3 !
Enterokokken	01	DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11	KBE/100 mL	0	0

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

